

ネポン 業務用家庭用温水機器 アスベスト使用状況一覧

2022/10/28 営業部

製品 シリーズ	部位名 製造年	煙 室 部	バ ー ナ 口	水 配 管 部	視 き 口	防 爆 蓋	電 極 端 子	建材レベル		特記事項
								レベル2	レベル3	
シン ク ロ ヒ ー タ	SB-0	1984～1990	◎	◎		—	—	—	○	
	SB-1	1989～2007	◎	1996年 変更		—	—	—	○	変更後は ノンアスベスト
	SB-2	2004～2007	◎	◎		—	—	—	○	
	SBS-1	1985～1994	1990年 変更			—	—	—	○	変更後は ノンアスベスト
	SBS-2	1990～2008	◎	1996年 変更		—	—	—	○	変更後は ノンアスベスト
	TBS-0	1986～1990	◎			—	—	—	○	
	TBS-1	1989～1993	1993年 変更			—	—	—	○	変更後は ノンアスベスト
	TBS-2	1992～2003	◎			—	—	—	○	
	TBS-3	2004～2008	◎			—	—	—	○	
	SBM	1995～2006	◎			—	—	—	○	
2006～現在		◎	◎	◎	—	—	—	—		
オー ト カ ン	AWH/AWS	1960～2006	1994年 変更	1990年 変更	—	—	電防型 のみ	—	○	変更後は ノンアスベスト
		2006～現在	◎	◎	—	◎	—	—	—	
	AWP	1965～2007	1992年 変更	1990年 変更	—	—	1997年 変更	—	○	変更後は ノンアスベスト
	GS	～1994	◎		—	—	—	—	○	
ユー ク イ ツ ク	ヒ ー ト ク イ ツ ク	OA	1984～1990	◎		—	—	—	○	
		UR	1992～2011	◎	◎	—	—	—	—	
		ON/GN	2001～現在	◎	◎	—	—	—	—	
シャ ン プ ー エ ス	SA	1981～2009	◎	◎		—	—	○		

表中の色・記号について

■ : 石綿含有成形板等(レベル3)

◎ : ノンアスベスト品

— : 該当部品なし(その部位名に相当する部品はない)

注記

1. 「石綿含有保温材等(レベル2)」とは、アスベストが使用された保温材、断熱材及び耐火被覆材のことをいう。
2. 「石綿含有成形板等(レベル3)」とは、「石綿含有吹付け材」や「石綿含有保温材等」以外のもので、アスベストが使用された成形板やその他の建材のことをいう。
(ガスケットやパッキン、石綿布や紡織品なども含まれる。)
3. 全ての製品のアスベスト部品は、2006年8月末までに、ノンアスベスト部品への変更完了済み。

ネポン 温風暖房機・乾燥用温風暖房機 アスベスト使用状況一覧

2022/10/28 営業部

	製品 シリーズ	部位名 製造年	煙 室部	バー ナ口	吹 出し 口	覗 き口	防 爆蓋	掃 除口	ノ ズル パ ッキ ン	外 板部	フ ィ ル タ	建材レベル		特記事項
												レベル2	レベル3	
熱 風 炉	PU/PL-0	1961～1991							—			—	○	
	PU/PL-2, 3	1992～2006			—		—	—	—	—	—	—	○	
	PU/PL-3	2006～現在	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
	PF/PFB-0	1961～1991							—			—	○	
	PF/PFB-2, 3, 4	1992～2006			—		—	—	—	—	—	—	○	
	PF/PFB-3, 5	2006～現在	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
	DPF-2, 3, 4	1993～2006			—		—	—	—	—	—	—	○	
	DPF-4, 5, 6	2006～現在	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ ー ト ト ッ プ	小型HT-0	～1991	—	—	—	—	—	—		—	—	—	○	
	小型HT-1	1989～2006	—	—	—	—	—	—		—	—	—	○	
		2006～現在	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	
	小型HT-2	1994～2006	—	—	—	—	—	—		—	—	—	○	
		2006～現在	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	
	HT-800	1979～1990		—	—		—		—	—	—	—	○	
	HT-801	1991～2005	◎		—		—	—	—	—	—	—	○	
	HT-802	2003～2006	◎		—		—	—	—	—	—	—	○	
		2006～現在	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	
	HT-1200	1981～1990			—		—		—	—	—	—	○	
	HT-1201	1991～2005	◎		—		—	—	—	—	—	—	○	
	HT-1202	2003～2006	◎		—		—	—	—	—	—	—	○	
2006～現在		◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	—	—		
カ ワ イ タ ー	KT-□□10以前	～1995			—		—		—	—	—	—	○	
	KT-□□20以降	1996～2003			—		—		—	—	—	—	○	
	KT-□□26	2003～2006			—		—		—	—	—	—	○	
		2006～現在	◎	◎	—	◎	—	◎	—	—	—	—	—	

表中の色・記号について

- : 石綿含有成形板等(レベル3)
- ◎ : ノンアスベスト品
- : 該当部品なし(その部位名に相当する部品はない)

注記

1. 「石綿含有保温材等(レベル2)」とは、アスベストが使用された保温材、断熱材及び耐火被覆材のことをいう。
2. 「石綿含有成形板等(レベル3)」とは、「石綿含有吹付け材」や「石綿含有保温材等」以外のもので、アスベストが使用された成形板やその他の建材のことをいう。
(ガasketやパッキン、石綿布や紡織品なども含まれる。)
3. 全ての製品のアスベスト部品は、2006年8月末までに、ノンアスベスト部品への変更完了済み。