ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 26型ｼﾘｰｽﾞ】 2015 年度 （平成 27 年度） 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力 (kcal/h)	熱出力 (kW)	燃料消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 2000 %	2000 (l/h)	2001 %	2001 (l/h)	2002 %	2002 (l/h)	2003 %	2003 (l/h)	2004 %	2004 (l/h)	2005 %	2005 (l/h)	2006 %	2006 (l/h)	2007 %	2007 (l/h)
26型	2000 (H12)	2007 (H19)	HK7026TC	172,000	200.0	22.3	88.0%	A重油	19.8～23.1		84.7%	23.1	84.9%	23.1	85.2%	23.0	85.4%	23.0	85.6%	22.9	85.8%	22.9	86.0%	22.8	86.2%	22.7
			HK7026TF	172,000	200.0	22.3	88.0%	A重油	19.8～23.1		84.7%	23.1	84.9%	23.1	85.2%	23.0	85.4%	23.0	85.6%	22.9	85.8%	22.9	86.0%	22.8	86.2%	22.7
			HK8026TC	197,800	230.0	25.6	88.0%	A重油	23.1～26.4		84.7%	26.6	84.9%	26.5	85.2%	26.5	85.4%	26.4	85.6%	26.3	85.8%	26.3	86.0%	26.2	86.2%	26.1
			HK8026TF	197,800	230.0	25.6	88.0%	A重油	23.1～26.4		84.7%	26.6	84.9%	26.5	85.2%	26.5	85.4%	26.4	85.6%	26.3	85.8%	26.3	86.0%	26.2	86.2%	26.1
			現行機種（機器熱効率 90%）へ更新した場合の経年変化節減率 ※同等熱出力換算								5.9%		5.6%		5.4%		5.1%		4.9%		4.7%		4.4%		4.2%	

ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 26Z型ｼﾘｰｽﾞ】 2015 年度 （平成 27 年度） 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力 (kcal/h)	熱出力 (kW)	燃料消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 2000 %	2000 (l/h)	2001 %	2001 (l/h)	2002 %	2002 (l/h)	2003 %	2003 (l/h)	2004 %	2004 (l/h)	2005 %	2005 (l/h)	2006 %	2006 (l/h)	2007 %	2007 (l/h)
26Z型	2000 (H12)	2007 (H19)	HK7026TCZ	172,000	200.0	21.8	90.0%	A重油	19.8～23.1		86.7%	22.6	86.9%	22.6	87.2%	22.5	87.4%	22.4	87.6%	22.4	87.8%	22.3	88.0%	22.3	88.2%	22.2
			HK7026TFZ	172,000	200.0	21.8	90.0%	A重油	19.8～23.1		86.7%	22.6	86.9%	22.6	87.2%	22.5	87.4%	22.4	87.6%	22.4	87.8%	22.3	88.0%	22.3	88.2%	22.2
			HK8026TCZ	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8	87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6
			HK8026TFZ	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8	87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6
			現行機種（機器熱効率 90%）へ更新した場合の経年変化節減率 ※同等熱出力換算								3.7%		3.4%		3.2%		2.9%		2.7%		2.4%		2.2%		1.9%	

ネ ポ ン 株式会社
【ﾊｳｽｶｵﾝｷ 26V型ｼﾘｰｽﾞ】 2015 年度 （平成 27 年度） 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品ｼﾘｰｽﾞ	製造開始年	製造終了年	製品型式	熱出力 (kcal/h)	熱出力 (kW)	燃料消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 2007 %	2007 (l/h)	2008 %	2008 (l/h)
26V型	2007 (H19)	現行	HK8026TCV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		88.2%	25.6	88.5%	25.5
			HK8026TCSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4	静音形	88.2%	25.6	88.5%	25.5
			HK8026TFV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4		88.2%	25.6	88.5%	25.5
			HK8026TFSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A重油	23.1～26.4	静音形	88.2%	25.6	88.5%	25.5
			現行機種（機器熱効率 90% ）へ設備更新した場合の経年変化分 燃料消費節減率 ※同等熱出力換算								1.9%		1.7%	