

## ハウスカオンキ 27V, 26V 型 「燃料消費量」一覧

型式 \ 項目	標準暖房面積	熱出力(kW)	燃料消費量(l/h)
HK1527 TCV HK1527 TEV	495 ~ 330 (m <sup>2</sup> ) 150 ~ 100 (坪) 4.95 ~ 3.3 (a)	44.2	4.8
HK2027 TCV HK2027 TEV HK2027 TRV	660 ~ 495 (m <sup>2</sup> ) 200 ~ 150 (坪) 6.6 ~ 4.95 (a)	58.1	6.4
HK3027 TCV HK3027 TEV HK3027 TFV HK3027 TRV	990 ~ 660 (m <sup>2</sup> ) 300 ~ 200 (坪) 9.9 ~ 6.6 (a)	87.2	9.5
HK4027 TCV HK4027 TEV HK4027 TFV HK4027 FRV HK4027 GRV HK4027 TYV	1320 ~ 990 (m <sup>2</sup> ) 400 ~ 300 (坪) 13.2 ~ 9.9 (a)	116	12.7
HK5027 TCV HK5027 TEV HK5027 TFV	1650 ~ 1320 (m <sup>2</sup> ) 500 ~ 400 (坪) 16.5 ~ 13.2 (a)	145	15.8
HK6027 TCV HK6027 TEV HK6027 TFV	1980 ~ 1650 (m <sup>2</sup> ) 600 ~ 500 (坪) 19.8 ~ 16.5 (a)	174	19.0
HK-8026 TCV HK-8026 TFV	2640 ~ 2310 (m <sup>2</sup> ) 800 ~ 700 (坪) 26.4 ~ 23.1 (a)	230	25.1

・農林水産省の「高効率暖房機導入計画認定」を申請する場合の参考としてください