



| 故障診断一覧表         |            |
|-----------------|------------|
| 状況              | 燃焼ランプ点滅回数  |
| 停電復旧時           | 1回 (6秒間隔)  |
| 不着火時            | 1回 (2秒間隔)  |
| 失火時             | 2回 (2秒間隔)  |
| 風圧スイッチ作動時       | 3回 (2秒間隔)  |
| ハイリミット作動時       | 4回 (2秒間隔)  |
| ハイカット作動時        | 5回 (2秒間隔)  |
| 温度ヒューズ作動時       | 6回 (2秒間隔)  |
| 外部インターロック作動時    | 7回 (2秒間隔)  |
| バーナコントロールリレー異常時 | 8回 (2秒間隔)  |
| 残火・疑似炎時         | 9回 (2秒間隔)  |
| 缶水サーミスタ断線・短絡時   | 10回 (2秒間隔) |
| ハイリミット断線・短絡時    | 11回 (2秒間隔) |
| ガス圧スイッチ作動時      | 12回 (2秒間隔) |

**注記**

・無電圧接点及び有電圧端子は、必ず容量以下でご使用ください。容量を超える場合は、別途使用する負荷に合った電磁開閉器等を使用してください。無電圧接点及び有電圧端子は、その電磁開閉器等の励磁回路として使用してください。

・警報出力接点の警報内容は、停電復旧時、不着火・失火時、風圧スイッチ・ハイリミット・ハイカット・(外部インターロック)・温度ヒューズ作動時、バーナコントロールリレー異常時、疑似火災・残火時、缶水サーミスタ・ハイリミット断線・短絡、ガス圧スイッチ作動時です。

|               |     |            |    |     |
|---------------|-----|------------|----|-----|
| GD-433、GN-353 | 日付  | 2017.11.27 | 製図 | 鈴木  |
|               | 図面名 | 電気結線図      | 担当 | 小林  |
|               | 図番  | 345513C    | 校閲 | 石/c |