



注記

1. < * 1 > は納入運搬時の最大寸法です。
2. 煙室部にダンバを取り付けています。煙突条件により燃焼の適正化のため試運転時に調整の必要な場合があります。
3. クレーン移動は吊具の固定を確かめてから2本吊り上げて作業して下さい。
4. 配管セット (標準付属品) は、現地施工となります。

SBM-150高湯出湯タイプ (水道直結仕様)	日付	2018.8.3	製図	小林
	尺度	1/20	担当	小林
図面名 外形寸法図	図法	第三角法	校閲	
	図番	460359B		

ネポン株式会社