



注記

1. <*1>は納入運搬時の最大寸法です。

2. 煙室部にタンバを取り付けています。煙突条件により燃焼の適正化のため試運転時に調整が必要な場合があります。

3. クレーン移動は吊具の固定を確かめてから2本吊りにて作業して下さい。

4. 水面計は現地施工 (別梱包) となります。

SBM-150高温出湯タイプ (標準/国土交通省仕様)	日付 2018.8.3	製図 小林
	尺度 1/20	担当 小林
図面名 外形寸法図	図法 第三角法	校閲 <i>Ta</i>
	図番 462016B	