



<仕様>

- ・型式：CJS-C117T
- ・東京消防庁型式試験合格番号：85L-1681
- ・設定加速度：水平動，周期0.3~0.7秒で101~170 cm/s²の範囲内で作動。
- ・作動表示：感震作動時表示ランプ
- ・復帰方式：手動復帰
- ・その他：水平設置調整機構、水準器付

CJS-C117T	日付	2007/12/13	製図	有馬
	尺度	~	担当	
図面名	図法	第三角法	校閲	<i>[Signature]</i>
地震感知器寸法図	図番	461999A		
ネポン株式会社				