

ネボン株式会社

【ハウスカオンキ 26型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
											2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
				(kcal/h)	(kW)						%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)
26型	2000 (H12)	2007 (H19)	HK7026TC	172,000	200.0	22.3	88.0%	A 重油	19.8～23.1		82.3%	23.8	82.5%	23.8	82.7%	23.7	83.0%	23.6	83.2%	23.6	83.4%	23.5	83.6%	23.4	83.8%	23.4
			HK7026TF	172,000	200.0	22.3	88.0%	A 重油	19.8～23.1		82.3%	23.8	82.5%	23.8	82.7%	23.7	83.0%	23.6	83.2%	23.6	83.4%	23.5	83.6%	23.4	83.8%	23.4
			HK8026TC	197,800	230.0	25.6	88.0%	A 重油	23.1～26.4		82.3%	27.4	82.5%	27.3	82.7%	27.3	83.0%	27.2	83.2%	27.1	83.4%	27.0	83.6%	27.0	83.8%	26.9
			HK8026TF	197,800	230.0	25.6	88.0%	A 重油	23.1～26.4		82.3%	27.4	82.5%	27.3	82.7%	27.3	83.0%	27.2	83.2%	27.1	83.4%	27.0	83.6%	27.0	83.8%	26.9
			現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算							8.6%		8.3%		8.1%		7.8%		7.6%		7.3%		7.1%		6.8%		

【ハウスカオンキ 26Z型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
											2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
				(kcal/h)	(kW)						%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)		
26Z型	2000 (H12)	2007 (H19)	HK7026TCZ	172,000	200.0	21.8	90.0%	A 重油	19.8～23.1		84.3%	23.3	84.5%	23.2	84.7%	23.1	85.0%	23.1	85.2%	23.0	85.4%	23.0	85.6%	22.9	85.8%	22.8
			HK7026TFZ	172,000	200.0	21.8	90.0%	A 重油	19.8～23.1		84.3%	23.3	84.5%	23.2	84.7%	23.1	85.0%	23.1	85.2%	23.0	85.4%	23.0	85.6%	22.9	85.8%	22.8
			HK8026TCZ	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4		84.3%	26.7	84.5%	26.7	84.7%	26.6	85.0%	26.5	85.2%	26.5	85.4%	26.4	85.6%	26.3	85.8%	26.3
			HK8026TFZ	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4		84.3%	26.7	84.5%	26.7	84.7%	26.6	85.0%	26.5	85.2%	26.5	85.4%	26.4	85.6%	26.3	85.8%	26.3
			現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算							6.3%		6.1%		5.8%		5.6%		5.4%		5.1%		4.9%		4.6%		

【ハウスカオンキ 26V型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
											2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
				(kcal/h)	(kW)						%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)		
26V型	2007 (H19)	2023 (R5)	HK8026TCV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4		85.8%	26.3	86.1%	26.2	86.3%	26.1	86.5%	26.1	86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8
			HK8026TCSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4	静音形	85.8%	26.3	86.1%	26.2	86.3%	26.1	86.5%	26.1	86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8
			HK8026TFV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4		85.8%	26.3	86.1%	26.2	86.3%	26.1	86.5%	26.1	86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8
			HK8026TFSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4	静音形	85.8%	26.3	86.1%	26.2	86.3%	26.1	86.5%	26.1	86.7%	26.0	86.9%	25.9	87.2%	25.9	87.4%	25.8
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算										4.6%		4.4%		4.1%		3.9%		3.7%		3.4%		3.2%		2.9%		

【ハウスカオンキ 26V型シリーズ】 2026 年度 熱効率/燃料消費量 経年変化一覧表

製品 シリーズ	製造 開始年	製造 終了年	製品型式	熱出力		燃料 消費量 (l/h)	熱効率	燃料	標準暖房 面積 (a)	備考	製造年度別 経年変化による現在の熱効率および燃料消費量 ※1															
											2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
				(kcal/h)	(kW)						%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)	%	(l/h)		
26V型	2007 (H19)	2023 (R5)	HK8026TCV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4		87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6	88.5%	25.5	88.7%	25.4	88.9%	25.4	89.1%	25.3
			HK8026TCSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4	静音形	87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6	88.5%	25.5	88.7%	25.4	88.9%	25.4	89.1%	25.3
			HK8026TFV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4		87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6	88.5%	25.5	88.7%	25.4	88.9%	25.4	89.1%	25.3
			HK8026TFSV	197,800	230.0	25.1	90.0%	A 重油	23.1～26.4	静音形	87.6%	25.7	87.8%	25.7	88.0%	25.6	88.2%	25.6	88.5%	25.5	88.7%	25.4	88.9%	25.4	89.1%	25.3
現行機種HK30・29型（機器熱効率 90%）へ設備更新した場合の 経年変化節減率 ※同等熱出力換算											2.7%		2.4%		2.2%		1.9%		1.7%		1.5%		1.2%		1.0%	

※1 製造年度を使用開始年度とみなし、毎年一定の使用期間がある場合の経年変化目安とする