

## ハウスカオンキ 24V 型 「燃料消費量」一覧

型式 \ 項目	標準暖房面積	熱出力(kW)	燃料消費量(l/h)
HK3024 TCV HK3024 TEV	990 ~ 660 (m <sup>2</sup> ) 300 ~ 200 (坪) 9.9 ~ 6.6 (a)	87.2	9.5
HK4024 TCV HK4024 TEV	1320 ~ 990 (m <sup>2</sup> ) 400 ~ 300 (坪) 13.2 ~ 9.9 (a)	116	12.7
HK5024 TCV HK5024 TEV HK5024 TFV	1650 ~ 1320 (m <sup>2</sup> ) 500 ~ 400 (坪) 16.5 ~ 13.2 (a)	145	15.8
HK6024 TCV HK6024 TEV HK6024 TFV	1980 ~ 1650 (m <sup>2</sup> ) 600 ~ 500 (坪) 19.8 ~ 16.5 (a)	174	19.0

・農林水産省の「高効率暖房機導入計画認定」を申請する場合の参考としてください